

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES	001/2026	10/02/2026
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90004/2026		
E-MAIL:	TELEFONE:	
3a.sl@codevasf.gov.br	(87) 3866-7742	
ASSUNTO:		
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90004/2026		

OBJETO:

FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, INCLUINDO TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA APOIO À GESTÃO DE PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DA CODEVASF, EM VÁRIOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

QUESTIONAMENTO 01:

Podemos considerar núcleo em alumínio e óleo mineral, conforme padrão ABNT?

RESPOSTA 01:

Sim, pode ser considerado alumínio como material para a construção do núcleo e banhado a óleo mineral, desde que de acordo com os normativos oficiais;

QUESTIONAMENTO 02:

Informamos que, segundo a fabricante WEG, a mesma não produz a placa que geralmente é solicitada por esse respeitado órgão para fixação no equipamento, identificando-o como doado. Nesse caso, há alguma alternativa aceita ou dispensa dessa

exigência?

RESPOSTA 02:

Como se tratam de máquinas elétricas, em que não é recomendado o uso de adesivos para identificação dos equipamentos como doado, caso a licitante encontre alternativa cabível, poderá adotá-la desde que não comprometa o funcionamento do equipamento. Do contrário, essa exigência pode ser dispensada.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

JOAQUIM DEOLINDO RAMOS DE CASTRO

CHEFE DA SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES - 3ª SL
