

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC	48/2026	15/09/2026
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 58/2026		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL Nº 58/2026		
DESCRIÇÃO:		

COM REFERÊNCIA AO PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL Nº **58/2026** - “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO “ON-SITE”, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS; MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMPONENTES; E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS SOB DEMANDA, PARA SALA-COFRE CERTIFICADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15247, O GRUPO GERADOR E A SALA UPS, LOCALIZADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA CODEVASF, BRASÍLIA/DF” , ESCLARECEMOS:

A - PERGUNTA 1 - Manutenção corretiva dos equipamentos de climatização Liebert S23.

RESPOSTA: A manutenção corretiva deverá observar, prioritariamente, a utilização de peças e componentes originais ou tecnicamente compatíveis, conforme estabelecido no Termo de Referência. Considerando a descontinuidade do modelo Liebert S23, caso não esteja disponível no mercado peça original, similar, equivalente ou tecnicamente compatível que possibilite a realização do reparo, a Contratada deverá apresentar à fiscalização da Codevasf solução técnica alternativa, devidamente fundamentada, que assegure a funcionalidade, a segurança e a continuidade operacional do sistema de climatização da Sala-Cofre, observando a ABNT NBR 15.247 e demais normas e requisitos técnicos aplicáveis.

Caso a manutenção corretiva se mostre tecnicamente inviável em razão da indisponibilidade de componentes, a Contratada poderá propor a substituição integral do equipamento por modelo atual, equivalente ou superior, desde que atendidos os requisitos técnicos, de desempenho e normativos aplicáveis à infraestrutura existente.

A eventual substituição deverá ser previamente submetida à análise e aprovação da fiscalização da Codevasf, acompanhada de justificativa técnica, especificação do equipamento proposto e orçamento

detalhado. A substituição, quando aprovada, será realizada como serviço sob demanda, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência e no contrato.

B - PERGUNTA 2 – Bateria das UPS.

RESPOSTA: Para fins de elaboração da proposta comercial, informamos que as baterias atualmente instaladas nas UPS possuem as seguintes características:

Marca: Getpower;

Modelo: GP12-9;

Capacidade: 9 Ah.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RENATO JOSÉ DA SILVA ISACKSSON

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC
